

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 39а, стр.2*

г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, стр.1**

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ш00002405 от 12 декабря 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2017г. 10:00 Дата и время доставки пробы (образца): 05.12.2017г. 12:00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): в/напорная башня (водопровод) Томская область, Шегарский район, с.Жарковка, северная окраина села, 2,05км по направлению на юго-восток

(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13, 7 016 000 58/1 157 026 000 3

Код пробы (образца) 4672.1.1.17.12

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Количество образца на объекте: -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x1,5л.

Внешний вид образца при доставке, упаковка: п/бутылка


НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб"


Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Заявление №236 от 16.10.2017г.

(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Задорожная А.В.
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Богданова О.В.
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 2262)

Код образца (пробы): 4672.1.1.17.12.

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	1		ГОСТ 3351-74
	Запах при 60° С	баллы	2	1		
2	Привкус	баллы	2	1		
3	Мутность	мг/дм ³	1,5	> 4,6		
4	Цветность	градусы	20	10,6	2,1	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	7,3	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	6,9	1,0	ГОСТ 31954-2012
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	1,30	0,20	ГОСТ 4011-72
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,1	0,24	0,06	МУК 4.1.1516-03

Дополнительные сведения: количество исследований: 8


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 05.12.2017 г. по 07.12.2017 г.

Дата выдачи результата: 08.12.2017 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, заводской номер	инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата выдачи	
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, № 54УФ215	241433211440003, 19.09.2013г.	25488/203	11.10.2017	11.10.2018
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, № 343	041433112421298, 2003г.	15646/203	24.05.2017	24.05.2018
Баня шестиместная водяная ТБ-6, № 839	041433113241171 2005г.	192	03.02.2017	03.02.2018
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, №308	041433112420010, 1998г.	16310/203	19.10.2017	19.10.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронцовская И.И.	

Общее количество страниц: 2 страница: 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.