

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.  
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 39а, стр.2\*  
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, стр.1\*\*,  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ Ш00002408 от 12 декабря 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2017г. 10:30 Дата и время доставки пробы (образца): 05.12.2017г. 12:00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)  
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):  
МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13  
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): в/напорная башня (водопровод) Томская область, Шегарский район, с. Дегтяровка сев окр села 250м по направлению на юг  
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13, 7 016 000 58/1 157 026 000 3

Код пробы (образца) 4675.1.1.17.11

Изготовитель: -  
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x1,5л.

Внешний вид образца при доставке, упаковка: п/бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Заявление №236 от 16.10.2017г.  
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Задорная А.В.  
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Богданова О.В.  
(подпись) (Ф.И.О)

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;  
\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.



Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)  
( регистрационный номер лаборатории 2265)

Код образца (пробы): 4675.1.1.17.12.

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	1		ГОСТ 3351-74
	Запах при 60° С	баллы	2	2		
2	Привкус	баллы	2	0		
3	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	< 0,58		
4	Цветность	градусы	20	7,6	2,3	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	7,0	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	6,5	1,0	ГОСТ 31954-2012
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,23	0,06	ГОСТ 4011-72
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,69	0,17	МУК 4.1.1516-03
Дополнительные сведения: количество исследований: 8						


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 05.12.2017 г. по 07.12.2017 г.

Дата выдачи результата: 08.12.2017 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, заводской номер	инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата выдачи	
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, № 54УФ215	241433211440003, 19.09.2013г.	25488/203	11.10.2017	11.10.2018
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, № 343	041433112421298, 2003г.	15646/203	24.05.2017	24.05.2018
Баня шестиместная водяная ТБ-6, № 839	041433113241171 2005г.	192	03.02.2017	03.02.2018
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, №308	041433112420010, 1998г.	16310/203	19.10.2017	19.10.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронцовская И.И.	

Общее количество страниц:   2   страница:   2  

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.